

	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A - ELETROCAR AV. PÁTRIA, 1351 99500-000 - Carazinho - RS Fone: (54) 33299900 / (54) 08005410099 CNPJ: 88.446.034/0001-55 - Inscrição Estadual: 0250053039 www.eletoacar.com.br - secretaria@eletoacar.com.br	Protocolo: 3045727
		Emissão: 13/07/2026 - 15:26

COMUNICADO DE ANÁLISE DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
HEDA DEUNER SCHNEIDER, S/N
CENTRO
99525-000 - Santo Antônio do Planalto - RS

CPF / CNPJ : 94.704.020/0001-97
Telefone: (54) 3377-1800 Celular: (54) 9 9956-4533

Informamos que sua solicitação realizada em 15/06/2026 através do protocolo de atendimento número 3045727 referente a análise do projeto, das instalações de entrada de energia e demais obras de sua reponsabilidade, localizadas em SANTO ANTONIO DO PLANALTO, 0, CENTRO , Santo Antônio do Planalto foi Aprovado.

Observação
PROJETO APROVADO. Para execução, homologar a empreiteira de construção de redes. Solicitar Homologação através do email: seguranca.eletoacar.com.br. Para solicitar autorização de início de obras é obrigatório que o meio fio cordão esteja instalado para correta definição do traçado e nivelamento definitivo das ruas do loteamento. Os materiais aplicados na rede de distribuição deverão ser incorporados ao patrimônio da Distribuidora para fins de manutenção. Deverão ser apresentadas as notas fiscais dos materiais no momento da solicitação de autorização de início de obras. Para o equipamento transformador também deverão ser apresentados os ensaios de fabricação, ausência de PCB e certificado de garantia para um ano. - A Eletrocar irá projetar o ponto de conexão do loteamento com a Rede de Média Tensão 13,8kV e informar a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto em caso de haver participação financeira na obra;

A validade desta aprovação do projeto e para execução das obras são de 2 anos, após essa data, caso as obras não sejam concluídas, haverá obrigatoriedade de reapresentação para nova análise da distribuidora.

Para projetos de microgeração distribuída a validade é de 120 dias e para minigeração distribuída o prazo é de 12 meses contados da data deste comunicado, caso as obras não sejam concluídas, haverá obrigatoriedade de reapresentar o projeto para nova análise.

Para maiores informações entrar em contato com a CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A, através da central de atendimento ao consumidor, através do telefone 0800 541 0099. As reclamações podem ser encaminhadas através da Ouvidoria pelo telefone 0800 646 9900. As solicitações e reclamações podem ser apresentadas também pelo consumidor diretamente à agência estadual conveniada AGERGS pelo fone 08007270167 , ou, em sua ausência diretamente à ANEEL pelo fone 167.

Atenciosamente,

CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A